

Finnsementti Oy
Jorma Virtanen
PL 115
02601 ESPOO

Tiehallinnon kirje 23.1.2006, 302/2002/20/69

Finnsementti Oy:n sementit P-lukumenettelyssä

Liikenneviraston kunnossapidon taitorakenteet-yksikkö on päättänyt Finnsementti Oy:n esittämien selvitysten perusteella seuraavaa:

- Finnsementti Oy:n valmistamien rakennussementtien ja maahantuoman "Valkosementin" (CEM I 52.5 R) seosainemäärinä voidaan käyttää Liikenneviraston ohjeiden mukaisessa siltabetonien P-lukumenettelyssä Finnsementti Oy:n laatuinformaatiosta (<http://www.finnsementti.fi>) saatuja arvoja.
- Finnsementti Oy:n valmistamien portlandseossementtien "Plussementin" CEM II/B-M(S-LL) 42.5 N, "Yleissementin" CEMII/A-M(S-LL) 42.5N ja "Rapidsementin" CEMII/A-LL 42.5R sementin määränä Q_{sem} voidaan käyttää P-lukua määritettäessä todellista sementin määrää ilman aktiivisuuskerrointa (k_A). Tällöin edellytetään, että "Plussementissä" kalkkifillerin määrä on enintään 15 %.



Minna Torkkeli
Yksikön päällikkö
Taitorakenteet-yksikkö



Ossi Räsänen
Kehittämispäällikkö

Liitteet

Finnsementti Oy:n hakemus 16.12.2011

Jakelu (ilman liitettä)

ELY-keskukset
LIVI, Kunnossapito, siltatekniset henkilöt
Siltojen laaturyhmä
Inspecta Sertifiointi Oy
www.liikennevirasto.fi/sillat